

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej „CIEPŁOWNI” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim

1. Obiekt: budynek mieszkalny
 - 1.1 Lokalizacja: Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Konopnickiej nr 9, działka nr 216
 - 1.2 Wnioskodawca: Firma Budowlana „Twoja Chata” Przemysław Milczarek
 - 1.3 Właściciel: Firma Budowlana „Twoja Chata” Przemysław Milczarek
2. Ogólne warunki dostawy ciepła
 - 2.1 Miejsce włączenia: sieć ciepłownicza w ulicy Konopnickiej, działka nr 213/3
 - 2.2 Ciśnienie w rurociągu zasilającym: 0,55 MPa
 - 2.3 Ciśnienie w rurociągu powrotnym: 0,25 MPa
 - 2.4 Temperatura wody na wyjściu ze źródła ciepła: 145 C
3. Wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego
 - 3.1 Do sieci ciepłowniczej mogą być podłączone tylko wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej
 - 3.2 Dla wymienników c.o. należy przyjąć:
 - maksymalną temperaturę wody sieciowej na zasilaniu równą 145 C
 - obliczeniowa temperatura wody sieciowej powrotnej nie może być większa niż 80 C
 - 3.3 Dla wymienników c.w.u. należy przyjąć:
 - maksymalną temperaturę wody sieciowej na zasilaniu równą 145 C
 - minimalne schłodzenie wody sieciowej do 80 C
 - 3.4 Wyposażenie węzła cieplnego po stronie sieciowej:
 - zawory odcinające kulowe
 - filtry siatkowe
 - automatyka pogodowa
 - armatura kontrolno – pomiarowa
 - 3.5 Nie należy stosować obejść układów automatycznej regulacji, odmulaczy, filtrów, ciepłomierza.
4. Miejsce zainstalowania urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła.

Urządzenie regulujące natężenie przepływu nośnika ciepła zamontowane w węźle ciepłowniczym Wnioskodawcy dostarczy Wnioskodawca.
5. Miejsce montażu ciepłomierza
 - 5.1 Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy dostarczy CIEPŁOWNIA Sp. z o.o.
 - 5.2 Projektant powinien przewidzieć miejsce na montaż zestawu pomiarowego przed głównym zaworem odcinającym węzeł cieplny od przyłącza ciepłowniczego
6. Projekt techniczny węzła cieplnego należy uzgodnić w CIEPŁOWNI Sp. z o.o. przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Dokumentację do uzgodnienia należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz zostaje w archiwum CIEPŁOWNI Sp. z o.o.
7. Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie indywidualnego węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji ciepłowniczej Wnioskodawcy należy do obowiązków Wnioskodawcy. Koszty z tym związane ponosi Wnioskodawca.

8. Przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej w miejscu określonym w punkcie 2.1 realizowane będzie przez „CIEPŁOWNIE” Sp. z o.o.. Koszty związane z opracowaniem projektu technicznego i wybudowaniem przyłącza ponosi „CIEPŁOWNIA” Sp. z o.o.
9. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej Wnioskodawca zostanie obciążony opłatą według stawki podanej w taryfie dla ciepła „CIEPŁOWNI” Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr OŁO.4210.31.2020.BG z dnia 18.03.2021 r.

10. Termin ważności

Warunki przyłączenia są ważne dwa lata licząc od daty ich wystawienia.

Warunki opracował:

Władysław Paduszyński

Zarząd CIEPŁOWNI Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Władysław Paduszyński

Otrzymują

1. Wnioskodawca

2. a/a